



URZĄD GMINY SZCZANIEC

66-225 Szczaniec ul. Herbowa 30

tel./fax 68 3410379

www.szczaniec.pl e-mail: ug@szczaniec.pl

Szczaniec, dnia 20.01.2020 r.

RB.III.272 .2. 2020

Wyjaśnienie nr 1

Dot. zamówienia publicznego p.n. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1210F w m. Szczaniec”

Pyt. 1 . Jak traktować zapis w opisie technicznym mówiący w pkt. 11 , że szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót, który jak zaznaczono jest integralną częścią SIWZ-u. Co w przypadku jeżeli zakres prac wykonanych zgodnie z projektem technicznym będzie się różnił od podanego w przedmiarze ?

Odpowiedź:

W przedmiarze robót przedstawiono orientacyjne ilości robót niezbędne do wykonania. Podane ilości mają charakter poglądowy w związku z czym Wykonawca powinien je interpretować na własne ryzyko. Przedmiary mają charakter pomocniczy w celu obliczenia ceny oferty.

Pyt. 2. Po dokonaniu wizji w terenie i przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej w pozycji nr 17 przedmiaru, nie została uwzględniona nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej na projektowanych zjazdach oraz na zjazdach do nowowyprowadzonych posesji nr 5 i budynku po przeciwnej stronie drogi . Dotyczy to również pozycji nr7 – mechanicznego wykonanie koryta gr. 30 cm i poz nr 10 – podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, związanych z wykonaniem zjazdów. Zwracamy się o weryfikację w/w pozycji.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót przedstawiono orientacyjne ilości robót niezbędne do wykonania. Podane ilości mają charakter poglądowy w związku z czym Wykonawca powinien je interpretować na własne ryzyko. Przedmiary mają charakter pomocniczy w celu obliczenia ceny oferty.

Pyt. 3. Co z istniejącym słupem oświetleniowym, który po wykonaniu ścieżki znajdzie się na jej środku .

Odpowiedź:

Wykonawca powinien uwzględnić regulację sytuacyjną słupa w zakresie prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania .

Pyt. 4. W poz **24** przedmiaru robót podana została długość ścieku z prefabrykatów betonowych w ilości 90mb. Zwracamy się o podanie szczegółowej lokalizacji odprowadzenia wody powierzchniowej i zaznaczenie przebiegu ścieku na planie zagospodarowania terenu, gdyż nie zostało to uwzględnione w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Początek projektowanego ścieku znajdować się będzie na końcu opracowania. Długość zgodna z podaną w przedmiarze. Kierunek ścieku przeciwny do kilometrażu drogi.

Pyt. 5. Przy ustawianiu krawężnika betonowego zachodzi potrzeba odtworzenia warstw bitumicznych i podbudowy. Zwracamy się o uwzględnienie tego w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien w wycenie uwzględnić asortyment robót niezbędny do prawidłowej realizacji zadania.

z up. WÓJTA
mgr Czesław Słodnik
SEKRETARZ GMINY