

**Do wszystkich zainteresowanych
niniejszym postępowaniem**

Nr referencyjny: **RB.III.271.11.2019**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo 2/19”.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo – 2/19**”, wpłynęły pytania / wnioski dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W tej sytuacji, zamawiający cytując pytania/wnioski, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) odpowiada:

Pytanie / wniosek nr 1

Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót dot. branży technologicznej zawierającej pozycje dot. dostawy urządzeń i wyposażenia technologicznego. Przedmiary prosimy udostępnić w wersji .ath.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje wyżej wymienionymi przedmiarami. Wykonawca, kalkulując cenę oferty oprzeć powinien się na dołączonych do SIWZ projektach budowlanych i wykonawczych.

Pytanie / wniosek nr 2

W projekcie technicznym zastosowano i opisano urządzenie kontenera odwadniającego EWC Kugler lub innego do zagospodarowania osadu nadmiernego. Z przeprowadzonej analizy rynkowej, dostawcą w/w/ urządzenia jest firma Kugler z siedzibą na terenie Niemiec. Brak jest odpowiednika polskiego, w związku z powyższym prosimy o wskazanie innych dostawców producentów w/w/urządzenia.

Czy zaproponowane urządzenie wymaga wymian tkanin filtracyjnych lub przynajmniej ich czyszczenia i jaka jest ich żywotność?

Czy Zamawiający przewiduje inne rozwiązania gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Smardzewie jeżeli tak to jakie?

Odpowiedź: W projekcie podano przykładowo urządzenie EWC Kugler, jak można w prosty sposób uzyskać odwodnienie a następnie zagospodarowanie osadu nadmiernego. Bardzo dobre urządzenia tego typu produkuje też firma FLOTTWEG tel. Przedstawiciela w Warszawie (48)227322230, można uzyskać pomoc w dobieraniu tych urządzeń do konkretnej oczyszczalni. Eksploatacja i konserwacja zgodnie z dokumentacją tego urządzenia. Zamawiający oczywiście dopuszcza również zastosowanie urządzeń innych producentów, jednak wymaga by montowane urządzenia gwarantowały osiągnięcie nie gorszych parametrów technicznych od podanych w projekcie.

z up. WÓJTA
mgr Czesław Stodzik
SEKRETARZ GMINY