

Józef Wencel
Radny Gminy Szczaniec

Szczaniec, 08.07.2020 roku

RADA GMINY
SZCZANIEC

10.07.20 GJ

ROU

URZĄD GMINY SZCZANIEC
W P Ł Y N Ę Ł O

RADA GMINY SZCZANIEC
WÓJT GMINY SZCZANIEC

dnia 09. 07. 2020

Nr..... 356/1/P/20 Nowilim

INTERPELACJA

W nawiązaniu do mojego uczestnictwa w dniu 08.07.2020 r. w komisji w sprawie ścieżki rowerowej informuję, że po zapoznaniu się z dokumentacją budowy ścieżki rowerowej Szczaniec – Kupienino, która znajduje się na stronie bip.szczaniec.pl, zauważyłem brak podsypki cementowej 5 cm i podsypki piaskowej 10 cm. Proszę o wyjaśnienie czy istnieją dodatkowe dokumenty typu aneks itp. W związku z odmową udzielania mi odpowiedzi na moje pytania podczas trwania wizji, zwracam się z prośbą o odpowiedzi na poniżesz pytania:

1. Dlaczego była powołana drugi raz ta sama komisja? Oczekuję protokołu informacji z pierwszego spotkania komisji i dokumentacji zrobionych odkrywek.
2. Proszę o informację na jakiej podstawie odstąpiono od wykonania na całej długość inwestycji warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm lub na podstawie jakich badań, które powinny zostać wykonane, żeby stwierdzić czy podłoże jest niespoiste, przepuszczalne i wskaźnik piaskowy wynosi min. 35.
3. Proszę również o wyjaśnienie na jakiej podstawie zrezygnowano z podsypki cementowo-piaskowej 5cm i zastąpiono ją miałem kamiennym 5 cm. Według specyfikacji zamawiającego taka zmiana materiału nie była przewidziana.
4. Proszę także o wyjaśnienie na jakiej podstawie zmieniono obrzeża betonowe z 20x6 cm na 20x5 cm, które jest tańsze i słabsze. Według specyfikacji zamawiającego taka zamiana materiału również nie była przewidziana.

Ponadto, zwracam się z prośbą o przekazanie wszystkich dokumentów związanych z budową ścieżki tj. specyfikacji, umowy, aneksów itp.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Daniel Sokolowski

Otrzymują:

1. a/a,
2. Rada Gminy Szczaniec,
3. Wójt Gminy Szczaniec.