

GMINA SZCZANIEC
66-225 Szczaniec, ul. Herbowa 30
tel. 68 3410700, tel./fax 68 3410379
woj. lubuskie
REGON 970770511, NIP 927-14-23-817



GMINA SZCZANIEC

Szczaniec, 19 października 2021 r.

ZP.271.7.2021

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Smardzewo w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Informuję, że w postępowaniu wpłynęło następujące pytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Zgodnie z załączonymi materiałami przetargowymi tj. załącznik nr 4 – PFU m. Smardzewo, oraz zgodnie z rysunkami PZT 2.1, 2.2 oraz 2.3 przewiduje się wykonanie:

- proj. linia kablowa nn typu YAKY 4x35 mm² relacji proj. S01/1/3 – S01/1/3/5 L=523m,
- proj. rury osłonowe typu DVK75,
- proj. rury osłonowe typu SRS75.

Ponadto, PFU w pkt. 1.2.2. zakłada *Przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie sieci telekomunikacyjnej oraz linie energetyczne naziemne i doziemne.*

W związku z powyższym, prosimy o wyjaśnienie powyższych zapisów ujętych w PFU, czy przedmiotowe prace należy ująć w wycenie dla przedmiotowej inwestycji oraz ewentualne dodanie pozycji do przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się wykonania wskazanej w zapytaniu linii kablowej, ani rur osłonowych. Część rysunkową PFU wykonano na planach sytuacyjnych dot. zakończonej już inwestycji budowy linii oświetleniowej.

Punkt 1.2.2 PFU zgodnie z zapisem nie zakłada przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej, a jedynie wskazuje ich obecność.

Podsumowując wskazanych w zapytaniu prac nie należy uwzględniać w wycenie.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. Nowe terminy:

- składanie ofert: 25.10.2021 r., godz. 9:00;
- otwarcie ofert: 25.10.2021 r., godz. 10:00;
- termin związania ofertą: 23.11.2021 r.

z up. WÓJTA

mgr Czesław Stodnik
SEKRETARZ GMINY